

HVAC CLEANER F3

- Detergente per gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento in commercio
- Detergente per prelavaggi nei nuovi impianti
- Rimovitore di residui ed incrostazioni, ristabilisce l'efficienza negli impianti già esistenti
- Compatibile con tutti i metalli ed i materiali comunemente usati nei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento
- Non è necessario l'utilizzo di un neutralizzatore
- Adatto ad essere utilizzato con tutte le macchine per lo spurgo conosciute
- Formula non acida
- Non pericoloso, amico dell'ambiente

**57573**

Utilizzi del Prodotto

Il HVAC Cleaner F3 è un detergente multiuso per prelavaggi nei nuovi impianti ed è utilizzato per rimuovere i residui da quelli già esistenti.

La formula delicata scioglie le incrostazioni e rende mobili i residui, in modo tale che questi possono essere eliminati facilmente con il risciacquo. Il Restorer è particolarmente indicato per la pulizia di vecchi impianti, che non presentano perdite. Il HVAC Cleaner F3 è eccezionale per passivare le superfici di metallo, prima di aggiungere il protettore Fernox.

Il HVAC Cleaner F3 è ben trattato e compatibile con tutti i metalli comunemente utilizzati negli impianti di riscaldamento e di raffreddamento.

Caratteristiche Fisiche

Colore:	Ambra scuro
Odore:	Debole
Sostanza:	Liquido
pH (conc):	7.0 - 7.5
pH (1% soln)	7.5 - 7.8
SG:	1.20 a 20°C

Indicazioni e Dosaggio

Per raggiungere risultati ottimi, l'intero impianto dovrebbe essere completamente spurgabile.

Il HVAC Cleaner F3 dovrebbe essere dosato con una concentrazione del 0.5%. Aggiungere il prodotto attraverso il serbatoio ad espansione oppure iniettarlo direttamente nell'impianto per via di un apposito punto (ad es. tramite una brocca graduata).

Durante il prelavaggio, far circolare il HVAC Cleaner F3 per almeno un'ora alla temperatura normale di funzionamento. Per rimuovere le incrostazioni in un impianto già esistente, far circolare l'acqua nelle normali condizioni di funzionamento, per 7 giorni fino a che nell'impianto si sia raggiunto un flusso accettabile. Ulteriori/ripetute applicazioni del Restorer potrebbero essere necessarie se il sistema fosse molto incrostato. Spurgare e sciacquare con acqua fredda fino a che l'acqua sarà chiara ed il Restorer sarà stato rimosso dal sistema. Il HVAC Cleaner F3 in genere viene totalmente eliminato dopo tre lavaggi completi.

Infine aggiungere l'appropriato protettore contro la corrosione, per prevenire ulteriori danni da corrosione ed eventuali depositi dovuti alle incrostazioni.

Confezione, Modo d'Utilizzo e Deposito

Il Restorer Fernox HVAC CLEANER F3 è fornito in taniche da 10 litri.

Il Restorer Fernox HVAC CLEANER F3 è qualificato come prodotto non pericoloso, ma come tutti i prodotti chimici: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non mescolarlo con altri prodotti chimici. Non ingerirlo. In caso di contatto con gli occhi e la pelle, sciacquare subito con molta acqua.

Codici a Barre



5 014551 575738 >

