

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====
Via DELLE INDUSTRIE, 6
26010 IZANO (CR)
TEL.0373/780193 FAX 244184
P.I. 02148581206
=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEMA TECNICA

art. 06324 FLUO Additivo ml.350

Additivo fluorescente per impianti A/C

Questo prodotto va impiegato a scopo preventivo in un impianto A/C per poter identificare facilmente eventuali perdite di gas refrigerante. Infatti, se successivamente all'installazione di un climatizzatore veniste chiamati perché "l'impianto è scarico", questo liquido fuoriuscendo dall'impianto insieme al gas lascerà un'indelebile "traccia fluorescente" che potrete localizzare facilmente ispezionando le parti dell'impianto con una lampada a raggi ultravioletti. Questo vi permetterà di riparare la perdita immediatamente senza dover prima ricaricare l'impianto per ispezionarlo successivamente.

- Introdurre 7,5 ml di prodotto ogni kilogrammo di gas refrigerante.
- Contiene etichette identificatrici da applicare sulla macchina esterna
- Per l'introduzione del prodotto dell'impianto è necessario apposito iniettore

Data di compilazione, febbraio 2007