

FIMI S.p.A. PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, GAS

=====
Via DELLE INDUSTRIE, 6
26010 IZANO (CR)
TEL.0373/780193 FAX 244184
P.I. 02148581206
=====

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEDA TECNICA

ANTIAL

Art. 06421-06404-06425

DESCRIZIONE

ANTIAL è una miscela di sali quaternari di ammonio additivati con antischiuma. ANTIAL elimina e previene la formazione delle alghe dagli impianti di riscaldamento/raffrescamento, torri di raffreddamento, vasche e piscine.

MODALITA' D' USO

Per circuiti chiusi come impianti di riscaldamento/raffrescamento, la dose d'urto ad alga già formata è del 3%. Far circolare il prodotto qualche giorno, sciacquare con acqua e introdurre una concentrazione del 1% come mantenimento. Il trattamento dura 2 anni.

Per vasche e piscine la dose d'urto è di 50-70 g al m³ e la dose di mantenimento è di 10-20 g di ANTIAL al m³ ogni 2/3 settimane.

CONFEZIONE

Taniche da 5 L, da 25 L o bottiglie da 1 L.

Data di compilazione, aprile 2011